

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ГУП «Москоллектор»

_____ Я.Г. Ротмистров
« _____ » _____ 20__ г.

Подчеркните нужное

АКТ

о выполнении работ по прокладке/демонтажу силовых кабельных линий

(ОВК, силовые кабели*, кабели связи – впишите нужное)

« _____ » _____ 20__ г.

Район по эксплуатации коллекторов или Управление эксплуатации (УЭ), или СУЭКК. Указано в заказе. Начальник РЭК (или УЭ, или СУЭКК). Список производственных подразделений и руководителей на сайте Предприятия в разделе "Контакты"

г. Москва

Комиссия в составе представителей:

1. ГУП «Москоллектор» _____ **Начальник РЭК-1 Арьков И.В.**
(должность, Ф.И.О.)

_____ **Начальник СТБК Гордошина Т.Н.**
(СТБК, должность, Ф.И.О. - для силовых кабелей)

2. Заказчика _____ **Ген. директор АО «Инвестиционная компания» Иванов И.И.**
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

3. Потребителя услуг ГУП «Москоллектор» _____ **Ген. директор ООО «Энергетическая компания» Петров П.П.**
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

4. Подрядчика _____ **Ген. директор ООО «Строительная компания» Смирнов С.С.**
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Обязательно только для СКЛ. Начальник СТБК. Список специализированных служб и руководителей на сайте Предприятия в разделе "Контакты"

составила настоящий акт о том, что в коллекторах РЭК № 1 ГУП «Москоллектор» на основании ордера № 10-Гор от 20.01.2017 г., ТУ ГУП «Москоллектор» № 100-Гор от 12.04.2016 г., договора на услуги по технической эксплуатации коллекторов № 1-А от 01.10.2000 г., дополнительного соглашения № 5 от 25.01.2017 г. к договору № 1-А от 01.10.2000 г. выполнены работы по прокладке следующих коммуникаций:

Номер и дата дополнительного соглашения заполняются в случае его оформления на основании указанного ордера

№№	Наименование коллектора	Место прокладки		Номер кабеля**	Марка кабеля	Общая протяженность, п.м.	Год прокладки	Покрытие кабеля огнезащитными составами
		(ПК...ПК)	Полка/ Место					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Гоголевский	ПК3-ПК11	2/2	МТ-Р-10-0002 (ОК-72)	Оккм-01-6х12Е-2,7	220.00	2017	

Данные в табличной части заполняются согласно фактически проведенной работе. Исправления, дополнения в табличной части не допускаются

Примечание по ордеру № 10-Гор от 20.01.2017 протяженность 210.00 п.м.

Настоящий Акт составлен в 6 (шести) экземплярах и является неотъемлемой частью договора на услуги по технической эксплуатации коллекторов № 1-А от 01.10.2000 г. и договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и проложенных в них инженерных коммуникаций № 04/12 от 15.12.2018.

Заполняется в случае расхождения информации в ордере и фактически проведенной работы. В таком случае здесь указать данные из ордера, которые не соответствуют действительности

Настоящий Акт не является подтверждением объемов выполненных Подрядчиком работ по договору подряда № П-126 от 01.07.2016 г.

Отключение силовых кабельных линий (в повседневной деятельности и при возникновении аварийных ситуаций) производит*** _____ **ПАО «МОЭСК»**

Обязательно только для СКЛ

Подписи: _____ (наименование организации)

От ГУП «Москоллектор»

_____ **Начальник РЭК-1**
(должность, штамп района)

_____ (подпись)

_____ **Арьков И.В.**
(расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ **Начальник СТБК**
(СТБК, должность) для силовых кабелей

_____ (подпись)

_____ **Гордошина Т.Н.**
(расшифровка подписи)

От Заказчика
_____ **Ген. директор**

_____ (подпись)

_____ **Иванов И.И.**
(расшифровка подписи)

От Потребителя услуг ГУП «Москоллектор»
_____ **Ген. директор**

_____ (подпись)

_____ **Петров П.П.**
(расшифровка подписи)

От Подрядчика
_____ **Ген. директор**

_____ (подпись)

_____ **Смирнов С.С.**
(расшифровка подписи)

_____ (должность, печать)

_____ (подпись)

* после прокладки/демонтажа силовых кабельных линий необходимо сдать исполнительную документацию в СТБК

** все символы номера кабеля, указанные на маркировочной бирке должны быть внесены в поле номер кабеля настоящего акта.

*** заполняется при прокладке силовых КЛ. Если по истечению времени информация об организации будет изменена, то необходимо проинформировать об этом в ГУП «Москоллектор».