

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ГУП «Москоллектор»

Я.Г. Ротмисиров
 « » 20
 г.

Подчеркните
 нужное

АКТ

о выполнении работ по прокладке/демонтажу трубопроводов т/сети*

(т/сети, ГВС, ХВС – впишите нужное)
 « » 20 г.

г. Москва

Комиссия в составе представителей:

1. ГУП «Москоллектор» _____ Начальник УЭ Шаповал М.В.
 (должность, Ф.И.О.)
 _____ Начальник СТБК Гордюпина Т.Н.
 (СТБК, должность, Ф.И.О.)
2. Заказчика _____ Исполнительный директор ПАО «ТеплоСтрой» Иванов И.И.
 (наименование организации, должность, Ф.И.О.)
3. Потребителя услуг ГУП «Москоллектор» _____ Исполнительный директор ПАО «ТеплоСтрой» Иванов И.И.
 (наименование организации, должность, Ф.И.О.)
4. Подрядчика _____ Генеральный директор ЗАО СК «СтройИнжСервисКом» Степанов С.П.
 (наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Район по эксплуатации коллекторов или Управление эксплуатации (УЭ), или СУЭК. Указано в ордере. Начальник РЭК (или УЭ, или СУЭК). Список производственных подразделений и руководителей сайта Предприятия в разделе "Контакты"

Начальник СТБК. Список специализированных служб и руководителей на сайте Предприятия в разделе "Контакты"

составила настоящий акт о том, что в коллекторах СЭ ГУП «Москоллектор» на основании ордера № 100-ВК от 20.06.2017 г., ТУ ГУП «Москоллектор» № 10-ВК от 20.02.2017г., договора на услуги по технической эксплуатации коллекторов № 100-ВК от 01.01.2010г., дополнительного соглашения № - от « » 20 г. к договору № 100-ВК от 01.01.2010г. выполнены работы по ~~демонтажу~~ следующих трубопроводов т/сети

Номер и дата д/с к договору заполняются только при прокладке трубопровода

№ №	Наименование коллектора	Место прокладки (ПК...ПК)	Диаметр трубопровода	Общая протяженность, п.м.	Год прокладки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ВКК Чертаново Южное МКР-15 ЦПП-53, 129	ПК2-ПК6	400 мм	40	2014	

Данные в табличной части заполняются согласно фактически проведенной работе. Исправления и дополнения в табличной части не допускаются

Примечание _____
 Настоящий Акт составлен в 6 (шести) экземплярах и является неотъемлемой частью договора на услуги по технической эксплуатации коллекторов № 100-ВК от 01.01.2010г. и договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и проложенных в них инженерных коммуникаций № 04/10 от 20.04.2017 г. Настоящий Акт не является подтверждением объемов выполненных Подрядчиком работ по договору подряда № П-012345 от 10.01.2017г.

Заполняется в случае расхождения информации в ордере и фактически проведенной работы. В таком случае здесь указать данные из ордера, которые не соответствуют действительности

Подписи:

От ГУП «Москоллектор»

Начальник УЭ
 (должность, штамп района)

_____ (подпись)

Шаповал М.В.
 (расшифровка подписи)

_____ (должность)
Начальник СТБК
 (СТБК, должность)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
Гордюпина Т.Н.
 (расшифровка подписи)

От Заказчика
Исп. Директор
 (должность, печать)

_____ (подпись)

Иванов И.И.
 (расшифровка подписи)

От Потребителя услуг ГУП «Москоллектор»
Исп. Директор
 (должность, печать)

_____ (подпись)

Иванов И.И.
 (расшифровка подписи)

От Подрядчика
Ген. директор
 (должность, печать)

_____ (подпись)

Степанов С.П.
 (расшифровка подписи)

*после производства работ необходимо сдать исполнительную документацию в СТБК